


PROTOKÓŁ
Z BADANIA SIECI HYDRANTOWEJ
w rejonie bazy OOM MZK w Polanicy Zdroju przy ul. Polnej

L.p.	Lokalizacja hydrantu	Rodzaj hydrantu	Wymagania wg PN Wartości minimalne		Wyniki pomiaru w dniu 26.04.2017 r.			UWAGI
			Ciśnienie statyczne [MPa]	Minimalna wydajność [dcm ³ /s]	Ciśnienie statyczne [MPa]	Wydajność [Q=dcm ³ /min]	Wydajność [Q=dcm ³ /s]	
1.	ul. Polna – baza OOM	nadziemny dn. 80	0,20	10,00	0,38	1272	21,20	Spełnia wymogi
3.	ul. Zakopiańska	nadziemny dn. 80	0,20	10,00	0,59	1730	28,83	Spełnia wymogi

Wykonujący badania:

1. Stanisław Duda- kierownik OWiK w Polanicy Zdroju :

.....


2. Zenon Smolak – brigadzista OWiK MZK w Polanicy Zdroju :

.....
